

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ**

Управление Роспотребнадзора  
По Пермскому краю  
(место составления акта)

" 22 " декабря 2014 г.  
(дата составления акта)  
11-00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица  
N 1082

По адресу: г. Пермь, ул. Пихтовая, 30 «А»

(место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Пермскому краю от « 02 » декабря 2014 г. № 2064 была проведена проверка в отношении: муниципального бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья № 154» г. Перми (далее – МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154»); ОГРН 1025900915490; ИНН 5903005697.

Общая продолжительность проверки: 11 рабочих дней

Акт составлен Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Директор МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» М. Ю. Жукова 12.12.14 г. *610-432*

Лицо, проводившее проверку: Шлыкова Вера Николаевна – ведущий специалист – эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков.

Лица, привлекаемые к проведению проверки: врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Голайденко Марина Владимировна.

Свидетельство об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» от 26.02.2010 года № 45-АК, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, предоставлено на срок до 26.02.2015 г. на основании приказа органа по аккредитации от 18.08.2011 года № 90-АК.

При проведении проверки присутствовали: М. Ю. Жукова – директор МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154».

**В ходе проведения проверки установлено:**

**по предписанию должностного лица, уполномоченного проводить проверку от 28 апреля 2014 г. № 240 со сроком исполнения до 01.11.14 г. МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» по адресу: г. Пермь, ул. Пихтовая, 30 а**

**- выполнено следующее:**

- пункт 1 - в соответствии с требованиями п. 4.28., п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10) - устранены дефекты отделки (потрескавшаяся штукатурка) дверных проёмов: поверхности стен, прилегающие к дверным проёмам покрашены водно-дисперсионной краской, что допускает проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств; линолеумное покрытие, имеющее дефекты и механические повреждения заменено на новое напольное покрытие из поливинилхлорида (линолеум ПВХ) толщиной до 2,5 мм; в актовом зале линолеумное покрытие в местах стыков закреплено гладкой металлической лентой. Представлена сопроводительная документация на отделочные материалы: свидетельство о государственной регистрации на водно-дисперсионную краску за №



RU.77.01.34.008.е.020919.12.11 о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); сертификат соответствия № С-ВЕ.ПБ68.В.00192 на линолеумное покрытие;

- пункт 3 - в соответствии с требованиями п.2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08) - объёмно-планировочные и конструктивные решения помещений столовой исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции: новое технологическое оборудование – пароконвекционная печь с расстоечным шкафом, пароконвектомат размещены в горячем цехе вблизи электрической плиты;
- пункт 4 - в соответствии с требованиями п.6.6., п.6.15., п.6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 фактический рацион питания соответствует утверждённому примерному меню;  
- в соответствии с требованиями п.14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 журнал бракеража готовой продукции заполняется своевременно, информация о снятии пробы полдников вписывается;  
- в соответствии с требованиями п.14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 отбор и хранение суточных проб организовано: суточные пробы отбираются в полном объёме, все ёмкости для суточных проб обеспечены плотно закрывающимися крышками, на момент обследования суточные пробы хранились при температуре +4,5 град.

-частично выполнено следующее:

- пункт 2 - в соответствии с требованиями п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 - для обеспечения кабинета физики специальной мебелью, в план закупок 2015 г. (копия обоснования бюджетных ассигнований на 2015 год прилагается) запланировано приобретение специальной мебели на 100 000 рублей. На момент проверки кабинеты физики, химии располагаются на 2 этаже школы. В кабинете физики имеется рабочий стол учителя, 6 комплектов 2-х местных парт 4-6 возрастной группы, раковина с подводкой холодной, горячей воды, канализации. В данном кабинете имеется проекционное оборудование (проектор, экран, рабочее место педагога-компьютер). В кабинете химии рабочее место учителя оборудовано столом, установленным непосредственно на полу (без подиума), вытяжным шкафом, 6 комплектами 2-х местных парт 4-6 возрастной группы, раковиной с подводкой холодной и горячей воды, канализации. Образовательные программы по химии в 8-9 классах и физике в 7-9 классах адаптированы в соответствии с психофизическими особенностями обучающихся, имеющих задержку психического развития. Так как дети имеют определённые ограничения по состоянию здоровья, школа не использует при организации образовательного процесса прекурсоры (химические реактивы, вещества). В учебно-методическом комплексе к учебникам «Химия 8,9 классы», «Физика 7,8,9 классы» имеются электронно-цифровые ресурсы (диски) с презентациями опытов, лабораторных работ по разным разделам курсов.

В ходе проведения проверки установлено выполнение предписания должностного лица, уполномоченного проводить проверку от 28 апреля 2014 г. № 240 со сроком исполнения до 01.11.14 г. по пунктам: 1, 3, 4; в стадии выполнения п. 2.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена: \_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые документы: протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» от 16.12.14 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

Ведущий специалист – эксперт \_\_\_\_\_

Шлыкова В. Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): \_\_\_\_\_

Директор МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с  
ОВЗ № 154» \_\_\_\_\_

М. Ю. Жукова

«22» декабря 2014г.